



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

х. Новоселовка, ул. Кировская, 3/6

(место составления акта)

«22» февраля 2017 г.

(дата составления акта)

10 часов 15 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица**

№ 30-013/17

По адресу/адресам:

346677, Ростовская область, Мартыновский район, х. Новоселовка, ул. Кировская, 3/6.

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 24.01.2017 г. № 341/Р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Росинка» х. Новоселовка, ИНН 6118009425, ОГРН 1026101182095 (далее МБДОУ д/с
«Росинка» х. Новоселовка)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней с 02.02.2017г. по 22.02.2017г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Титарева Надежда Владимировна и.о. заведующего МБДОУ д/с «Росинка» х. Новоселовка

25.01.2017г. в 16 ч 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Рыльков Евгений Петрович государственный инспектор Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала:

Титарева Надежда Владимировна и.о. заведующего МБДОУ д/с «Росинка» х. Новоселовка.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лицо, допустившее нарушение
1.	Отсутствует порядок хранения документации по эксплуатации электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Министерства энергетики России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003 г., регистрационный № 4145, далее ПТЭЭП, п. 1.8.1.	и.о. заведующего Титарева Н.В (устранено в ходе обследования).
2.	Не присвоена I группа по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	ПТЭЭП п.п.1.4.4; 1.8.2. Приложение № 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации	и.о. заведующего Титарева Н.В.

		электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н	
3.	Отсутствует перечень технической документации, утвержденный руководителем, которая должна находиться у ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 1.8.2.	и.о. заведующего Титарева Н.В. (устранено в ходе обследования)
4.	Отсутствуют общие схемы электроснабжения основного здания детского сада.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.6, 1.5.18.	и.о. заведующего Титарева Н.В.
5.	Отсутствуют общие схемы электроснабжения здания котельной.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.6, 1.5.18.	и.о. заведующего Титарева Н.В.
6.	Отсутствует перечень инвентарных средств защиты.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, 1.7.3, 1.8.2. ПОТЭЭ, п.1.4.	и.о. заведующего Титарева Н.В. (устранено в ходе обследования)
7.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств.	ПТЭЭП, п. 2.7.9.	и.о. заведующего Титарева Н.В. (устранено в ходе обследования)
8.	Не указаны сведения о наличии резервной технологической станции Потребителя - ТЭП, её установленная мощность и значение номинального напряжения в договоре энергоснабжения и не отражено наличие ТЭП на электрической схеме котельной.	ПТЭЭП, п.3.3.12.	и.о. заведующего Титарева Н.В.
9.	Не отражено наличие ТЭП на электрической схеме котельной.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.6, 1.8.3.	и.о. заведующего Титарева Н.В.
10.	Не проведены очередные испытания диэлектрических галош (дата последних испытаний 2016 год).	ПТЭЭП, п. п. 1.2.2, 1.2.6; «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н, далее ПОТЭЭ, п. 1.4.	и.о. заведующего Титарева Н.В.

11.	Отсутствуют надписи, указывающие диспетчерское наименование на дверях ВРУ (ЩУ) и назначение присоединений на внутренней стенке панели ВРУ.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.6, 1.8.4, п. 2.2.20.	и.о. заведующего Титарева Н.В. (устранено в ходе обследования)
12.	Не указан номинальный ток плавких вставок у предохранителей ВРУ.	ПТЭЭП, п. п. 1.2.6, 2.2.20.	и.о. заведующего Титарева Н.В. (устранено в ходе обследования)
13.	Отсутствуют предупреждающие знаки на дверцах щитов освещения здания детского сада (второй этаж).	ПТЭЭП, п. п. 1.2.6, 2.2.20.	и.о. заведующего Титарева Н.В. (устранено в ходе обследования)
14.	Отсутствуют надписи, указывающие диспетчерское наименование на дверях ВРУ (ЩУ) и назначение присоединений на внутренней стенке панели ВРУ.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, п.1.8.4, п. 2.2.20.	и.о. заведующего Титарева Н.В. (устранено в ходе обследования)
15.	Отсутствуют надписи, указывающие диспетчерское наименование на дверях щитов (ЩО1, ЩО2, ЩВ1, ЩСУ).	ПТЭЭП, п. 1.2.6, п. 1.8.4, п. 2.2.20.	и.о. заведующего Титарева Н.В. (устранено в ходе обследования)
16.	Не присоединены к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника холодильники 3 шт.	ПТЭЭП, п. 2.7.6.	и.о. заведующего Титарева Н.В. (устранено в ходе обследования)
Котельная			
17.	Отсутствуют надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, на электродвигателях и пускорегулирующих устройствах, к которому они относятся.	ПТЭЭП, п.1.7.1; п. 2.5.3.	и.о. заведующего Титарева Н.В. (устранено в ходе обследования)
18.	Не присоединены к сети заземления металлические трубы коммуникаций входящих в здание котельной.	ПТЭЭП, п.1.7.2, п. 2.7.6. Правил устройства электроустановок, утверждены приказом Минэнерго России от 8.07.2002 г. №204, далее ПУЭ, п. 1.7.82.	и.о. заведующего Титарева Н.В.

19.	Отсутствуют плафоны на светильниках над входами в здание.	ПТЭЭП п. 1.2.6, п. 1.5.1, п. 2.12.7	и.о. заведующего Титарева Н.В.
-----	---	-------------------------------------	--------------------------------

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием положений(нормативных) правовых актов): не выявлены

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 30-013П/17 от 22.02.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Е.П. Рыльков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Титарева Надежда Владимировна и.о. заведующего МБДОУ д/с №Росинка» х. Новоселовка.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)